

Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии „СКОПЈЕ“ А.Д. Скопје



Тело за сертификација ЗИМСЕРТ



Именувано тело со Решение бр.18-443/04.10.2017

ПРИЛОГ КОН СЕРТИФИКАТ ЗА СООБРАЗНОСТ НА КОНТРОЛА НА ФАБРИЧКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Број : 443-ЗГП-0007

Производител: **“Вардар Градба“ ДОО Трубареве - Скопје, Подружница –Сепарација “Бардовци“ - Скопје**

Производствен погон: **Сепарација “Бардовци“**

Вид на производ: **Сепариран природен агрегат за бетон во фракции**

Список на производи: **0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm; и 16/32 mm;**

Барања: МКС EN 12620+A1:2009 -Агрегати за бетон					
Планирана употреба на агрегатот: за подготовка на бетони кои се вградуваат кај згради, патишта и за други градежни работи					
Својство					Категорија / Дек. вредност
Големина на зрно (mm)	0/4	4/8	8/16	16/32	Ознака d/D
Гранулација (%)	G _F 85	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 85/20	Категорија
Модул на финост FM	4.0-2.4	/			Декларирана вредност
Содржина на ситнеж (кој поминува низ сито од 0,063 mm) %	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}	Категорија
Еквивалент на песок (%)	85-88	/			Декларирана вредност
Одредување облик на зрна - индекс на форма (%)	/	/	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Категорија
Лос Анцелес коефициентот-La (%)	LA ₃₅				Категорија
Абсорпција на вода (%)	0.9-1.1	0.6-0.9	0.5-0.8	0.4-0.7	Декларирана вредност
Волуменска маса (густина) (Mg/m ³)	2.680-2.700	2.650-2.670	2.640-2.660	2.630-2.650	Декларирана вредност
Волуменска маса во растресита состојба (Mg/m ³)	1.580-1,600	1.530-1,550	1.515-1,535	1.510-1,530	Декларирана вредност
Отпорност на магнезиум сулфат (%)	/	/	MS ₁₈		Категорија
Хлориди (%)	0,002-0,004	0,001-0,003			Категорија
Вкупен сулфур (%)	∅				Декларирана вредност
Содржина на сулфат растворлив во киселина	AS _{0.2}	AS _{0.2}	AS _{0.2}	AS _{0.2}	Категорија
Петрографски опис	кварц и фелспат				Идентификација

Скопје, 22.03.2018 год

ЗИМ „Скопје“ А.Д. Скопје
Тело на сертификација на производи - ЗИМСЕРТ
ул. Живко Чинго бр.16; тел : +389 2 3221 363
www.zimad.com.mk ; e-mail: info@zimad.com.mk;



Раководител на сертификационно тело,

М-р Борис Танески дипл.град.инж.

О.Д.18//004-45