

Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии „СКОПЈЕ“ А.Д. Скопје



Тело за сертификација ЗИМСЕРТ



Именувано тело со Решение бр.18-443/04.10.2017

ПРИЛОГ КОН СЕРТИФИКАТ ЗА СООБРАЗНОСТ НА КОНТРОЛА НА ФАБРИЧКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Број : 443-ЗГП-0006

Производител: **“Вардар Градба” ДОО Трубареве** - Скопје, Производствен погон: **Сепарација “Трубареве”**

Вид на производ: **Сепариран природен агрегат за бетон во фракции**

Список на производи: **0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm; и 16/32 mm;**

| Барања: МКС EN 12620+A1:2009 -Агрегати за бетон | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Планирана употреба на агрегатот: за подготовка на бетони кои се вградуваат кај згради, патишта и за други градежни работи | | | | | |
| Својство | | | | | Категорија / Дек. вредност |
| Големина на зрно (mm) | 0/4 | 4/8 | 8/16 | 16/32 | Ознака d/D |
| Гранулација (%) | G _F 85 | G _c 85/20 | G _c 85/20 | G _c 85/20 | Категорија |
| Модул на финост FM | 4.0-2.4 | / | | | Декларирана вредност |
| Содржина на ситнеж (кој поминува низ сито од 0,063 mm) % | f ₃ | f _{1,5} | f _{1,5} | f _{1,5} | Категорија |
| Еквивалент на песок (%) | 82-85 | / | | | Декларирана вредност |
| Одредување облик на зрна- индекс на форма (%) | / | / | Sl ₂₀ | Sl ₂₀ | Категорија |
| Лос Анцелес коефициентот-La (%) | LA ₃₅ | | | | Категорија |
| Абсорпција на вода (%) | 0.9-1.1 | 0.6-0.9 | 0.5-0.8 | 0.4-0.7 | Декларирана вредност |
| Волуменска маса (густина) (Mg/m ³) | 2.680-2.700 | 2.650-2.670 | 2.640-2.660 | 2.630-2.650 | Декларирана вредност |
| Волуменска маса во растресита состојба (Mg/m ³) | 1.590-1,610 | 1.545-1,565 | 1.535-1,555 | 1.530-1,550 | Декларирана вредност |
| Отпорност на магнезиум сулфат (%) | / | / | MS ₁₈ | | Категорија |
| Хлориди (%) | 0,002-0,004 | 0,001-0,003 | | | Категорија |
| Вкупен сулфур (%) | ∅ | | | | Декларирана вредност |
| Содржина на сулфат растворлив во киселина | AS _{0.2} | AS _{0.2} | AS _{0.2} | AS _{0.2} | Категорија |
| Петрографски опис | кварц и фелспат | | | | Идентификација |

Скопје, 22.03.2018 год

ЗИМ „Скопје“ А.Д.Скопје
Тело на сертификација на производи - ЗИМСЕРТ
ул. Живко Чинго бр.16; тел : +389 2 3221 363
www.zimad.com.mk ; e-mail: info@zimad.com.mk

Раководител на сертификационо тело,
М-р Борис Танески дипл.град.инж.

О.Д.18/004-44